

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ
по подразделу «Системы газоснабжения»

№ п/п	Замечания	Основание
1.	Представить ИУЛ (информационно-удостоверяющий лист) на разработчиков настоящего проекта.	ГОСТ Р 21.101-2020 Приложение X.
2.	Текстовую часть привести в соответствие с представленными в графической части решениями. Уточнить нормативные ссылки применительно к типу проектируемого объекта.	Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08.
3.	Привести ссылки на действующие нормативные документы.	
4.	Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями действующих технических условий и заданием на проектирование.	
5.	Буквенно-цифровое обозначение для трубопроводов, предусмотреть согласно ГОСТ 21.205-2016 п.4.7 таблица 20.	ГОСТ 21.205-2016.
6.	Предусмотреть конструкцию защитного покрытия стального газопровода согласно ГОСТ 9.602 приложение «Ж».	ГОСТ 9.602.
7.	Стальные футляры газопроводов под а/дорогами при прокладке открытым способом защищаются изоляционными покрытиями и ЭХЗ. Указать, как осуществляется защита ЭХЗ.	п.4.8 СП 62.13330.2011*.
8.	Указать предусмотренные мероприятия для определения местонахождения подземного газопровода.	СП 42-103-2003, п.5.6, п.5.7.
9.	Указать хозяйственную деятельность в охранных зонах, в соответствии с выполненным проектом.	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.
10.	Готовые изделия, которые используются для размещения оборудования, должны иметь сертификат соответствия, и в технических документах (паспорт изделия) должны быть указаны характеристики, обеспечивающие предусмотренные требования технических регламентов, под действие которых попадает данное оборудование или его часть (Ч.1 ст. 34 ФЗ № 384) определено, что строительные изделия, применяемые при строительстве, должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с ФЗ № 184, то есть изделие должно быть сертифицировано.	
11.	Если котельная рассматривается как готовое блочно-модульное изделие, следует представить Сертификат соответствия блочной котельной.	СП 89.13330.2016 (п.4.19) действующего нормативного документа, утвержденного Минстроем РФ.
12.	Представить разрешительные документы на пересечение, согласованные с организацией, эксплуатирующей данные коммуникации. Эксплуатационная организация обязана обеспечить своевременную явку своего представителя к месту производства работ.	

№ п/п	Замечания	Основание
	Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями производятся только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, под непосредственным надзором назначенных ими лиц.	