

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ по разделу
Инженерно-геологические изыскания**

№ п/п	Замечания	Основание
1.	В задании не определены этап выполнения изысканий (п. 6.3 СП 47.13330.2016), мощность сжимаемой толщи (п.7.2.6 СП 446.1325800.2019)	П . 6.3 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» п.7.2.6 СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
2.	В программе отсутствует обоснование принятых объемов работ. Схема расположения скважин не представлена	П. 4.18, 4.19 СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
3.	Категория сложности определена не верно	Приложение Г СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
4.	Инженерно-геологические элементы выделены не достаточным количеством определений	П. 7.2.24.5 СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
5.	НА разрезах не показаны контуры подземной части фундамента	П. 6.3.2.5 СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

№ п/п	Замечания	Основание
		Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
6.	Определение механических свойств грунтов выполнено по не действующим НД	ГОСТ 12248.1-2020 – ГОСТ 12248.8-2020
7.	Не представлены акты контроля и приемки работ, фотоматериалы с координатной привязкой, описание точек маршрутных наблюдений	П. 4.39, п. 6.2.2.3, п. 6.3.1.5, п. 6.3.2.5 СП 47.13330.2016
8	НЕ выполнены полевые испытания грунтов	П. 5.8, п. 7.2.22 СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
9	Не представлена актуализированная версия отчета	Табл 6.1 СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96